

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU

REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT

N° RA21-0006

Selon l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la Réaction au Feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé par le ministère de l'intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié)
*According to the modified Ordinance dated November 21st, 2002 as regards the Reaction to Fire performance
of construction and installation products
Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 5th, 1959 modified)*

Valable 5 ans à compter du 19 janvier 2021
Valid 5 years from January 19th, 2021

A la demande de :
Owner:

ANC DALLE
Impasse du Rachat
42240 SAINT MAURICE EN GOURGOIS
FRANCE

Marque(s) commerciale(s) :
Commercial brand(s):

Dalle ajourée POLYPROPYLENE ANC DALLE

Description sommaire :
Brief description:

Revêtement de sol
Floor covering

Date du rapport :
Date of issue:

19 janvier 2021
January 19th, 2021

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages.

This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudice the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French version is authentic. It comprises 5 pages.

Rapport de classement / Classification report n° RA21-0006

1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1:2018 standard.

2. Description du produit / Product description

Produit <i>Product</i>	Revêtement de sol en dalles clipsables 100 % polypropylène <i>Floor covering made of 100 % polypropylene clip-on slab</i>
Mode de pose <i>Laying mode</i>	Libre <i>Loose-laid</i>
Support <i>Substrate</i>	Support fibre-ciment classé A2 _{fl} -s1 d'épaisseur 8 ± 2 mm <i>A2_{fl}-s1 class fibre-cement substrate with a thickness of 8 ± 2 mm</i>

Caractéristiques détaillées du produit / Detailed characteristics of the product:

Nature	100 % polypropylène <i>100 % polypropylene</i>
Masse volumique nominale de la matière polypropylène <i>Nominal density of the polypropylene content</i>	970 kg/m ³
Format / size	Dalles de 400 x 400 mm <i>Tiles of 400 x 400 mm</i>
Epaisseur nominale / Nominal thickness	18 mm
Masse surfacique mesurée <i>Measured weight per unit area</i>	4,08 kg/m ²
Ignifugation / Fire retarding	Non / no
Coloris / Colours	Divers / Various

Rapport de classement / Classification report n° RA21-0006

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement
Test reports and test results in support of this classification

3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of sponsor</i>	Identification de l'essai <i>Test identification</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report No.</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
CSTB	ANC DALLE Impasse du Rachat 42240 SAINT MAURICE EN GOURGOIS FRANCE	P-00006079	DSSF-20-00264	NF EN ISO 11925-2:2020

3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats <i>Results</i>
				Paramètres conformité <i>Compliance parameters</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 15s d'exposition <i>15s surface exposure</i>	Dalle ajourée POLYPROPYLENE ANC DALLE Coloris divers <i>Various colourS</i>	10	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i> Non enflammé <i>Not ignited</i>

Rapport de classement / Classification report n° RA21-0006

4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application

4.1 Référence du classement / Reference of the classification

Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1:2018 standard.

4.2 Classement / Classification

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>
E_{fl}

Classement / Classification : E_{fl}

4.3 Domaine d'application / Field of application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

This classification is valid for the following end use conditions:

Nature	100 % polypropylène <i>100 % polypropylene</i>
Masse volumique nominale de la matière polypropylène <i>Nominal density of the polypropylene content</i>	970 kg/m ³
Format / size	Dalles de 400 x 400 mm <i>Tiles of 400 x 400 mm</i>
Epaisseur nominale / <i>Nominal thickness</i>	18 mm
Masse surfacique mesurée <i>Measured weight per unit area</i>	4,08 kg/m ²
Ignifugation / <i>Fire retarding</i>	Non / <i>no</i>
Coloris / <i>Colours</i>	Divers / <i>Various</i>

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

This classification is valid for the following product parameters:

Support <i>Substrate</i>	En pose libre sur tout support de masse volumique ≥ 1350 kg/m ³ classé A2-s1,d0 ou A1 et d'épaisseur ≥ 6 mm <i>Loose-laid over any A2-s1,d0 or A1 class substrate with a density ≥ 1350 kg/m³ and a thickness ≥ 6 mm</i>
-----------------------------	---

Rapport de classement / *Classification report* n° RA21-0006

5. Limitations / *Limitations*

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.
The present document does not represent type approval or certification of the product.

Fait à Champs-sur-Marne, le 19 janvier 2021
Prepared at Champs-sur-Marne, January 19th, 2021

**Le Chef du Pôle essais
Etudes et Essais Feu
*Head of Tests Unit
Fire Studies and Tests***



Signature
numérique de
Franck GOGUEL
Date : 2021.01.19
16:12:08 +01'00'

Franck GOGUEL

Fin de rapport / *End of the report*